

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění	Sloupec1
KHS Plzeňského kraje	1.	§ 3 odst. 1	Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovna pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětská skupina nemusí podle navrhované úpravy disponovat venkovním prostorem, ale může využívat obdobnou plochu jiného subjektu - <b>může tak docházet k šíření infekčních onemocnění mezi různými kolektivy (zvýšené epidemiologické riziko) - což je v přímém rozporu s principem ochrany veřejného zdraví.</b> Navrhuje se zachovat požadavek na venkovní plochu u všech předškolních zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání a velkých dětských skupin a současně vypustit větu druhou: " <i>Tento venkovní prostor lze nahradit využitím obdobné plochy jiného subjektu v docházkové vzdálenosti.</i> "	
KHS Plzeňského kraje	2.	§ 3 odst. 2, 3	Venkovní plocha pro tělovýchovu a sport u zařízení a provozoven poskytujících základní vzdělání je bez jakékoliv specifikace, bez normových požadavků a není tak vůbec zřejmé, jak má vypadat. <b>Navrhuje se požadavek na bližší specifikaci, normový odkaz.</b>	
KHS Plzeňského kraje	3.	§ 3 odst. 5	Rostliny a dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve výukových a pobytových místnostech odpovídající normovým požadavkům. Je třeba doplnit nejenom volbu rostlin a dřevin, ale také jejich údržbu - v opačném případě může dojít k negativnímu ovlivnění denního osvětlení v místnostech. Navíc vzhledem k nárůstu alergických onemocnění v populaci je údržba a péče velmi důležitá také jako preventivní prostředek.	
KHS Plzeňského kraje	4.	§ 4 odst. 1	Bez jakýchkoliv závazných prostorových požadavků bude velmi těžké posuzovat projektové dokumentace z hlediska velikosti prostoru (diskuze s projektanty, potažmo investory je sice možná, ale bez konkrétních požadavků, o které by bylo možné se opřít, není nikterak vymahatelná a pohybuje se pouze v rovině doporučení, která mohou, ale také nemusí být akceptována), nehledě na to, že nebude nadále možné stanovovat kapacitu daného zařízení. <b>Naprosto nezbytná je úprava zákona č. 561/2014 Sb, školský zákon, konkrétně § 147 odst. 1 písm. h) a je třeba upřesnit, kdo bude stanovovat údaje zmíněné v § 144 odst. 1 písm. e) a f) téhož zákona.</b>	
KHS Plzeňského kraje	5.	§ 4 odst. 4	Ve výukových prostorech musí být podlahové krytiny matné, které splňují minimální hodnotu činitele odrazu 0,2 - velmi obtížné bude posuzování na místě v rámci SZD. Jedná se o <b>příliš specifický požadavek, který není většinou možné posoudit ani v rámci preventivního dozoru, neboť v projektové dokumentaci je toliko obecně napsáno, jaký materiál použijí - vinyl, dlažbu, koberec, ale není již konkretizována barva, apod.</b>	

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění	Sloupec1
KHS Plzeňského kraje	6.	§ 5 odst. 1, příloha č. 1	Požadujeme zachovat oddělené hygienické zařízení podle pohlaví v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání žáků - je nutné zachovat intimitu mezi žáky, a tím tak u nich zajistit psychickou pohodu a lidskou důstojnost. Právě v období dospívání nastávají u dívek a chlapců důležité životní změny, kdy se dostávají do reprodukčního věku. Dospívání patří mezi velmi náročné období u dítěte, ve kterém se kromě zdravého budování samostatné osobnosti dítěte mohou také objevit i různé (často i velmi vážné) psychické problémy a úzkosti, které nelze zlehčovat z důvodu pouhé ekonomické úspory zřizovatelů školských zařízení při jejich výstavbě. Z výše uvedených důvodů je třeba tento standard v právní úpravě i nadále ponechat, a nikoliv bez validní odborné argumentace rušit.	
KHS Plzeňského kraje	7.	§ 5 odst. 1	Navrhujeme doplnit u dětí předškolního věku, že musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti. V případě jiného umístění nemá pedagog možnost kontrolovat pohyb dětí a může dojít k ohrožení zdraví.	
KHS Plzeňského kraje	8.	§ 5 odst. 2	Stejně jako např. v § 4 odst. 4 jsou zde zmíněny výukové prostory - v minulosti došlo na spory s právními zástupci různých subjektů o tom, co je a není výukový prostor, proto by bylo vhodné <b>zařadit přesnou definici výukového prostoru pro účely této vyhlášky</b> - možno přidat do § 2 Základní pojmy (mělo by se jednat o učebnu, jejichž zřízení je zakotveno v § 4 odst. 2).	
KHS Plzeňského kraje	9.	§ 7 odst. 1	Z tohoto paragrafu bezdůvodně vypadly důležité požadavky na bezpečnost prostor využívaných pro výuku tělesné výchovy - zabezpečení stěn a otopných těles, stejně jako svítidel a okenních tabulí - <b>v rámci celé předložené vyhlášky je vhodný širší odkaz na vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to nejen při řešení podlah</b> (jediný současný odkaz na tuto vyhl. spolu s definicí pobytové místnosti), <b>ale např. i u šaten, prostorového řešení předškolních zařízení, krytů u otopných těles, stanovení kapacity místností se sníženým stropem na základě požadované kubatury vzduchu</b> - z praxe lze dovodit, že stavební úřad se těmito parametry nezabývá a při stavebním řízení je nepožaduje a neřeší.	

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění	Sloupec1
KHS Plzeňského kraje	10.	§ 7 odst. 2	<p><b>Zajistit oddělené šatny a umývárny podle pohlaví</b>, protože v těchto prostorách lze po vykonané sportovní aktivitě očekávat očistu těla osprchováním včetně využití šaten při odložení oblečení a WC. Šatny, umývárny a WC, které nebudou oddělené podle pohlaví u tělocvičen sníží komfort, nenabídnou soukromí a intimitu uživatelům tělocvičny. Časově oddělit tento provoz je velice náročné, prakticky nemožné. Povede to k tomu, že nebudou tyto prostory využívány ke svému účelu.</p>	
KHS Plzeňského kraje	11.	§ 8	<p><b>Požadavky při výuce oboru "Člověk a svět práce" - příliš konkrétní</b>, jedná se o nový vzdělávací obor pro školní rok 2023/24 - co se stane při změně názvu tohoto oboru? Pak by byla nutná úprava i v této vyhlášce, která by tak musela procházet novým legislativním procesem - <b>tento obor bude třeba definovat více obecně, aby při jeho změně nebyla nutná změna legislativy.</b></p>	
KHS Plzeňského kraje	12.	§ 12	<p>Požadavky na vybavení hygienického zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 bodě 5 - ten řeší pouze vybavení prostředky na mytí (mýdlo) a hygienické osušení rukou - <b>neřeší napojení na teplou a pitnou vodu u umyvadel, na kanalizaci ani nutnost zřízení sprch - což je v ubytovacích zařízeních sloužících k dlouhodobějšímu pobytu nezbytné (není vůbec zajištěna a řešena osobní hygiena).</b> Navrhovaná změna není řádně odůvodněna v důvodové zprávě. V textu vyhlášky mj. také chybí v ubytovacím zařízení např. vymezení prostoru pro přípravu teplých či studených nápojů, případně pro ohřev jídla.</p>	
KHS Plzeňského kraje	13.	§ 17 odst. 7	<p><b>Zasklení u svislých osvětlovacích otvorů musí být "nejvýše ve výšce" - nešťastná a těžko pochopitelná formulace - vhodnější by bylo např. v max. výšce od podlahy. Dále je zavádějící uvádění přesného věku - vhodnější je spíše rozdělení podle typu zařízení (předškolní, základní, střední vzdělávání), neboť není výjimkou, že sedmileté dítě navštěvuje MŠ, stejně jako pětileté dítě může být žákem ZŠ.</b> Z uvedené definice vyplývá, že je možné umístit okna již ve výšce podlahy - toto je možné pouze u předškolních zařízení, kde jsou děti pod neustálým dohledem pedagogů, v základních a středních školách, kde jsou žáci a studenti při přestávkách v učebnách sami, předmětný výrok umožňuje zbytečné riziko úrazu při pádu z výšky.</p>	

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění	Sloupec1
KHS Plzeňského kraje	14.	§ 24 odst. 1, 2	<p>Ustanovení § 3 odst. 2 až 4 se nepoužije pro školské stavby, jejichž užívání bylo povoleno před nabytím účinnosti této vyhlášky - Proč? - tato zařízení požadavky nové vyhlášky splní bez problémů, neboť původní požadavky byly ve vyhl. č. 410/2005 Sb. (§ 3 odst. 2,3) přísnější a jde-li o to, aby zůstaly tyto přísnější požadavky zachovány, pak není zřejmé, proč se netýká výjimka i předškolních zařízení (alespoň v požadavku oplocení pozemku - nastává <b>paradoxní situace, že stávající zařízení a provozovny pro výchovu a základní vzdělávání musí být stále oplocené, ale předškolních zařízení se toto netýká</b>) / ust. § 20 odst. 4 bylo rovněž zahrnuto ve stávající vyhl. č. 410/2005 Sb. (§ 18 odst. 4) - výjimka není nutná.</p>	
KHS Plzeňského kraje	15.	§ 24	<p>Do přechodných ustanovení je vhodné zahrnout výjimku z ust. § 5 odst. 2 pro zařízení pro výchovu a vzdělávání, jejichž užívání bylo povoleno před nabytím této vyhl., neboť požadavek na umístění umyvadel ve výukových prostorách se týkal ve vyhl. č. 410/2005 Sb. jen provozoven pro výchovu a vzdělávání (§ 4a odst. 4) - jedná se o závažný nedostatek / vyhl. č. 410/2005 Sb. také neřešila umístění oken - jako je řešeno v § 17 odst. 7 - tyto požadavky také stávající zařízení nemusí mít splněna, a proto by bylo vhodné zvážit výjimku i pro toto ustanovení.</p>	
KHS Plzeňského kraje	16.	příloha č. 1 bod 1	<p><b>Zřízení sprch na hygienických zařízeních, kde není požadováno oddělení podle pohlaví je naprosto nevhodné - předložený návrh zcela ignoruje ústavně garantované právo na lidskou důstojnost - jednoznačně je třeba zachovat rozdělení hygienických zařízení podle pohlaví,</b> vyjma předškolních zařízení / <b>pro žákyně</b> nejsou požadovány <b>uzavíratelné nášlapné koše, které jsou již pro dívky na 2.stupni nezbytné</b> a z hygienického hlediska zcela neoddiskutovatelné, není možné (ani důstojné) pohybovat se po hygienickém zařízení neděleném podle pohlaví se znečištěnou hygienickou pomůckou a hledat koš.</p>	
KHS Plzeňského kraje	17.	příloha č. 1 bod 2 a 3	<p>V těchto ustanoveních je v jedné větě napsáno, že dětská umyvadla jsou napojena na přívod tekoucí pitné a teplé vody a kanalizaci...přičemž v další větě je uvedeno, že umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokovým ventilem napojeným na centrální mísící baterii. <b>Tyto dva výroky v jednom odstavci si vzájemně odporují.</b></p>	

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění	Sloupec1
KHS Plzeňského kraje	18.	příloha č. 1 bod 4	<b>Zařízení bez výlevky představuje epidemiologické riziko</b> , křížení čistého a nečistého provozu při manipulaci se znečištěnou vodou po úklidu a při mytí nočníků v prostoru umýváren, které využívají děti a žáci k osobní hygieně, včetně mytí zubů u předškolních dětí (vznik aerosolů s možným ohrožením zdraví dětí a žáků). Pokud bude zrušena výlevka není k dispozici další zařízení určené pro mytí úklidových pomůcek. Teplá voda je nezbytná pro zajištění provozní hygieny.	
KHS Plzeňského kraje	19.	příloha č. 1 bod 5	<b>Všechna hygienická zařízení musí být vybavena prostředky pro mytí a hygienické osoušení rukou</b> - prostředky pro mytí znamenají jakákoliv mýdla, ať tuhá nebo v dávkovači - užívání tuhých mýdel znamená větší riziko přenosu inf. onemocnění a jejich užívání bylo doposud při SZD považováno za nedostatek a byla požadována náprava. Dále vypadla pro předškolní zařízení možnost používání látkových ručníků, neboť se nejedná o hygienické osoušení rukou - za to je považováno osoušení jednorázovými papírovými utěrkami nebo osoušečem. Tento požadavek zvýší finanční zatížení předškolních zařízení, neboť finanční částky za jednorázové papírové osoušení jdou do tisíců Kč měsíčně.	hrubka v původním textu
KHS Plzeňského kraje	20.	příloha č. 3 odst. 1 písm. b)	Elektrické osvětlení - uvedena je hodnota pro elektrické osvětlení prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností minimálně $E_m=200$ lx s rovnoměrností osvětlení $U_o \geq 0,4$ - v nové normě ČSN EN 12464-1 se udává pro učebny hodnota $E_m=500$ lx, pro malé děti 300 lx s rovnoměrností $U_o \geq 0,6$ . <b>Požadavky vyhlášky se neshodují s požadavky státní normy.</b>	
KHS Plzeňského kraje	21.	příloha č. 3 odst. 3 písm. b)	Sdružené osvětlení - celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností min. $E_m=300$ lx s rovnoměrností $U_o \geq 0,4$ , pokud příslušná česká technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení nestanoví vyšší hodnoty. <b>Požadavky normy a vyhlášky by se měly shodovat.</b>	
KHS Plzeňského kraje	22.	příloha č. 4	<b>Hodnoty teplot v prostoru sprch byly sníženy na 18 °C, přičemž v umývárnách zůstává 24°C.</b> Oproti stávající vyhlášce byla snížena hodnota ve sprchách o 3 °C. Snížení této hodnoty není řádně odůvodněno v důvodové zprávě. Ve sprchách by měla být teplota minimálně 24 °C, aby byla zachována tepelná pohoda a nedocházelo k prochladnutí u dětí během sprchování.	