

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 30100, webové stránky: [www.khsplzen.cz](http://www.khsplzen.cz), e-mail: [podatelna@khsplzen.cz](mailto:podatelna@khsplzen.cz), ID: samai8a

---

V Plzni dne 6.3.2026

Č. j.: KHSPL 05729/2026

Sp. zn.: S-KHSPL 04607/2026

Vyřizuje: Ing. Andrea Záborská

Tel.: 606665020

## **Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – poskytnutí výsledků laboratorních rozborů pitné vody v obci Město Touškov**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“), jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 4a InfZ, sděluje k Vaší žádosti o poskytnutí informací týkajících se kvality vody ve veřejném vodovodu v lokalitě Město Touškov/ ulice Platanová, okres Plzeň sever, doručené prostřednictvím datové schránky dne 24.2.2026, evidované pod č.j. KHSPL 04607/2026, následující:

- 1) *„Kompletní výsledky všech laboratorních rozborů (včetně mikrobiologických ukazatelů) vody odebrané z výše uvedeného vodovodu za období leden a únor 2026:*

KHS má k dispozici následující Protokoly o zkouškách (kopie protokolů jsou v Příloze):

Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/01/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/02/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/03/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0141/01/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0157/01/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0157/02/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0157/03/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0160/01/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0177/01/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0177/02/2026, Protokol o zkouškách č. vzorku P-0177/03/2026

- 2) *Konkrétní naměřené hodnoty intestinálních enterokoků a dalších fekálních indikátorů v období, kdy byla voda deklarována jako nepitná či závadná.*

Záchyt indikátorů fekálního znečištění byl pouze v Protokolu o zkouškách č. vzorku P-0141/01/2026, kde byly zjištěny hodnoty ukazatele koliformní bakterie >201 KTJ/100 ml, ukazatele Escherichia coli >201 KTJ/100 ml a enterokoky intestinální >100 KTJ/100 ml.

- 3) *Informaci o přesném datu a čase, kdy byla na základě kontrolních odběrů voda opětovně prohlášena za pitnou a bezpečnou ke spotřebě.*

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu Města Touškov-Vodárna Plzeň písemně informoval KHS dne 16.2.2026 v 11:25, že odběry z 13.2.2026 prokazují nezávadnost dodávané pitné vody v Platonové ulici ve Městě Touškově a považují tím havárii za vyřešenou.

- 4) *Přehled nápravných opatření (např. chlorace, proplachy), která byla provozovateli KHS nařízena.“*

Žádná opatření provozovateli ze strany KHS nařízena nebyla.

S pozdravem

**Mgr. Michal Bartoš**  
**ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského**  
**kraje se sídlem v Plzni**  
**„otisk úředního razítka“**

**Příloha:**

Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/01/2026,  
Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/02/2026,  
Protokol o zkouškách č. vzorku P-0146/03/2026,  
Protokol o zkouškách č. vzorku P-0141/01/2026,  
Protokol o zkouškách č. vzorku P-0157/01/2026,  
Protokol o zkouškách č. vzorku P-0157/02/2026,  
Protokol o zkouškách, č. vzorku P-0157/03/2026,  
Protokol o zkouškách, č. vzorku P-0160/01/2026,  
Protokol o zkouškách, č. vzorku P-0177/01/2026,  
Protokol o zkouškách, č. vzorku P-0177/02/2026,  
Protokol o zkouškách, č. vzorku P-0177/03/2026